

- ・ 図中の単位はmm ()内の数字は必要寸法
 - ・ 設置場所：ポンプ室(W1000×D900×H2000)内に設置し、メンテナンスを考慮したスペースを確保。
 - ・ 接続器具：参考型番 大便器(TOTO CS670BP)・洗面化粧台(TOTO LMBA060B1GDG1G)
- 接続器具の設置高さは、本製品の設置レベルからあふれ縁で+300mm以上を確保。
- ・ 流入配管：本製品の直前(1m以内)で落差(排水管底と本体設置レベルで200mm以上)を確保。
 - ・ 吐出配管：40A、本製品から500mm以内にボールバルブを設置。
 - ・ 通気配管：40A、接続器具あふれ縁よりも上まで立ち上げ、端部は外気開放。
 - ・ 電源：単相200Vは漏電遮断機で保護された専用回路。
 - ・ 警報盤は、製品の異常を直ちに検知できるように洗面化粧台脇に設置。

